



17211

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.04ОПС0.C.OC1.08137

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой».

Место нахождения: Россия, 142201, Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 82, помещение 7. Место осуществления деятельности: Россия, 142201, Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки, владение 5, строение 31. ОГРН 1177746409620. Телефон: +79654221317. E-mail: e.melenteva@lumfer.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 2 Tingchao Road, Jianshan New Zone Haining Zhejiang.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.OC1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Двухкомпонентная пленка из поливинилхлорида (ПВХ) для натяжных потолков толщиной от 0,30 до 0,36 мм, поверхностной плотностью от 320 до 360 г/см², торговой марки «LumFer».
Серийный выпуск

**КОПИРОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО**

код ОКПД 2

22.21.30.120

код ТН ВЭД

3920 49 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94,
Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96,
Группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18,
Группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ19140.170225 от 17.02.2025 года,
выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат
аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛО2); Акт анализа состояния
производства от 10.02.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Нормативная документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.02.2025 **ПО** 16.02.2030



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.В. Булавин
инициалы, фамилия